

水質試験検査報告書

依頼日 2021年10月05日

発行日 2021年10月12日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼社名				事業種別		松前上水道		
施設名		松前町水道事業庁舎		検体名		浄水		
採水場所		松前町字福山75番地1		水源				
採水日		2021年10月5日	10:50	採水者		廣川 陸王		
天候		前日	曇り	気温		18.0℃		
		当日	曇り/雨	水温		18.0℃		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	◎ 0.010 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
3	鉛、銅及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	◎ 0.003 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	◎ 0.001 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	○ 0.04 mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マグネシウム及びその化合物		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	◎ 16.6 mg/L	200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	○ 79 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリジン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	○	0.11 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.3	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし	異常でないこと
23	クロホルム	◎	0.001 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度未満	5度以下
25	ジブプロモクロメタン	◎	0.005 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52			
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2021年10月5日		～		2021年10月12日		
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過								

水質試験検査報告書

依頼日 2021年10月05日

発行日 2021年10月12日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		西部簡易水道		
施設名		清部保育所		検体名		浄水		
採水場所		松前町字清部461番地3		水源				
採水日		2021年10月5日	10:10	採水者		廣川 陸王		
天候		前日	曇り	気温		18.0℃		
		当日	曇り/雨	水温		20.0℃		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.046 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L	0.03mg/L以下
3	ホムロム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	△ 0.014 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	◎ 0.005 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 24.0 mg/L	200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	△ 103 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリジン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	○ 0.5 mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	△	0.24 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.8	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし	異常でないこと
23	クロホルム	○	0.008 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度未満	5度以下
25	ジブプロモクロメタン	○	0.019 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52			
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2021年10月5日		～		2021年10月12日		
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過								

水質試験検査報告書

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住 所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼日 2021年10月05日

発行日 2021年10月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		江良簡易水道	
施設名		松前町役場大島支所		検体名		浄水	
採水場所		松前町字江良423番地2		水源			
採水日		2021年10月5日	9:30	採水者		廣川 陸王	
天 候		前日	曇り	気 温		18.0 ℃	
		当日	曇り/雨	水 温		17.0 ℃	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.036 mg/L 0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満 0.03mg/L以下
3	ホムロム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	△ 0.012 mg/L 0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	◎ 0.002 mg/L 0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満 0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	○	0.002 mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満 0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満 0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 31.3 mg/L 200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△ 81 mg/L 300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	△ 161 mg/L 500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリジン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	△ 0.8 mg/L 3mg/L以下
21	塩素酸	△	0.22 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.8 5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし 異常でないこと
23	クロホルム	○	0.007 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	○ 0.9 度 5度以下
25	ジブプロモクロメタン	○	0.015 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満 2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2021年10月5日		～		2021年10月12日	
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過							

水質試験検査報告書

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼日 2021年10月05日

発行日 2021年10月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		原口簡易水道	
施設名		吉田カツヨ宅		検体名		浄水	
採水場所		松前町字原口151番地		水源			
採水日		2021年10月5日	9:00	採水者		廣川 陸王	
天候		前日	曇り	気温		18.0℃	
		当日	曇り/雨	水温		18.0℃	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.035 mg/L 0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満 0.03mg/L以下
3	ホムロム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	△ 0.010 mg/L 0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	◎ 0.005 mg/L 0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満 0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満 0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満 0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 30.0 mg/L 200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△ 67 mg/L 300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	△ 143 mg/L 500mg/L以下
15	1,4-ジメチルベンゼン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	△ 0.7 mg/L 3mg/L以下
21	塩素酸	△	0.17 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.8 5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし 異常でないこと
23	クロホルム	◎	0.004 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度未満 5度以下
25	ジブプロモクロメタン	○	0.016 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満 2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2021年10月5日 ~ 2021年10月12日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		センター長 濱田 邦彦					
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過							