第 94-218390-221101-800-00491 号



# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月05日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| 依頼社名 | | | | 事業種別 | 松前上水道 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 松前町水道事業庁舎 | | | 検体名 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 松前町字福山75番地1 | | | 水源 | | | |
| 採水日 | 2022年11月1日　10:35 | 採水者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | 0.50 mg/L | | |
| 天候 | 前日 晴れ | 気温 | 14.0 ℃ | | | | |
| | 当日 晴れ | 水温 | 13.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 | 環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ◎ 0 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | ◎ 不検出 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | ◎ 0.02 mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | ◎ 15.1 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | ◎ 0.3 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | ◎ 7.3 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | ◎ 異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | ◎ 異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | ◎ 0.5 度未満 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | ◎ 0.1 度未満 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| 判定 | 適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。 |
|---|---|
| 備考 | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月5日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。

◎：基準値の10%以下　○基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準値超過

第 94-218390-221101-800-00493 号



# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | | 事業種別 | 西部簡易水道 | |
| 施 設 名 | 清部保育所 | | | | | 検 体 名 | 浄水 | |
| 採水場所 | 松前町字清部461番地3 | | | | | 水　　源 | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　9:30 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | | 遊離残留塩素 | 0.30 mg/L | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 15.0 ℃ | | 採水区分 | 他社 | 持込区分　環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ◎　0 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | ◎　不検出 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | ○　23.0 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | ◎　0.3 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | ◎　7.7 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | ◎　異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | ◎　異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | ○　0.9 度 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | ○　0.4 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。 |
| 備考 | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。

◎：基準値の10%以下　○基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準値超過

第 94-218390-221101-800-00490 号



# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | | 事業種別 | 江良簡易水道 | |
| 施 設 名 | 松前町役場大島支所 | | | | | 検 体 名 | 浄水 | |
| 採水場所 | 松前町字江良423番地2 | | | | | 水　　源 | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　8:50 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | | 遊離残留塩素 | 0.40 mg/L | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 12.0 ℃ | | 採水区分 | 他社 | 持込区分　環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ◎　0 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | ◎　不検出 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | ◎　0.001 mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | ○　31.9 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | △　0.7 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | ◎　7.8 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | ◎　異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | ◎　異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | △　1.2 度 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | ◎　0.2 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。 |
| 備考 | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。

◎：基準値の10%以下　○基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準値超過

# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | | 事業種別 | 原口簡易水道 | |
| 施 設 名 | 松前町交流の里づくり館 | | | | | 検 体 名 | 浄水 | |
| 採水場所 | 松前町字原口413番地 | | | | | 水　　源 | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　8:15 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | | 遊離残留塩素 | 0.50 mg/L | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 12.0 ℃ | | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 14.0 ℃ | | 採水区分 | 他社 | 持込区分　環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ◎　0 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | ◎　不検出 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | ○　33.4 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | ○　0.4 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | ◎　7.7 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | ◎　異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | ◎　異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | ◎　0.5 度未満 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | ◎　0.1 度未満 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。 |
| 備考 | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。

◎：基準値の10%以下　○基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準値超過

第 94-218390-221101-800-00489 号



# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | 事業種別 | 松前上水道 | |
| 施 設 名 | 松前浄水場　着水井 | | | | 検 体 名 | 原水 | |
| 採水場所 | 松前町字豊岡706番地7 | | | | 水　　源 | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　10:15 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 14.0 ℃ | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 10.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 | 環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 83 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陽性 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03 mg/L未満 | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 12.3 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.6 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | 7.5 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 1.9 度 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.5 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 判定 | 原水検査のため判定致しません。 | |
| 備考 | | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 | 水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 | 平成15年厚生労働省告示第261号によります。 |

# 分 析 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | 事業種別 | 松前上水道 | | |
| 施 設 名 | 松前浄水場　着水井 | | | | 検 体 名 | 原水 | | |
| 採水場所 | 松前町字豊岡706番地7 | | | | 水　　源 | | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　10:15 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 14.0 ℃ | | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 10.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 | 環境営業部 |

| 試 験 項 目 | 試 験 結 果 | 基 準 値 |
|---|---|---|
| 嫌気性芽胞菌 | 0 個/100mL | 検出されないこと(　0 個/100mL) |

| | |
|---|---|
| 備考 | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

第 94-218390-221101-800-00488 号



# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月05日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | 事業種別 | 西部簡易水道 | |
| 施 設 名 | 西部簡易水道　着水井 | | | | 検 体 名 | 原水 | |
| 採水場所 | 松前町字449番地 | | | | 水　　源 | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　9:50 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 10.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分　環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 83 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陽性 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.06 mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 23.3 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.6 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | 7.7 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 3.2 度 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 1.1 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 判定 | 原水検査のため判定致しません。 | |
| 備考 | | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月5日 | 水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 | 平成15年厚生労働省告示第261号によります。 |

第 94-218390-221101-800-00488 号



# 分 析 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月05日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| 依頼社名 | | | | 事業種別 | 西部簡易水道 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 設 名 | 西部簡易水道　着水井 | | | 検 体 名 | 原水 | | |
| 採水場所 | 松前町字449番地 | | | 水　　源 | | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　9:50 | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | | |
| 天　　候 | 前 日 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | | |
| | 当 日 晴れ | 水　　温 | 10.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 | 環境営業部 |

| 試 験 項 目 | 試 験 結 果 | 基 準 値 |
|---|---|---|
| 嫌気性芽胞菌 | 0 個/100mL | 検出されないこと(　0 個/100mL) |

| 備考 | |
|---|---|
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月5日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

第 94-218390-221101-800-00487 号



# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | 事業種別 | 江良簡易水道 | |
| 施 設 名 | 江良簡易水道　着水井 | | | | 検 体 名 | 原水 | |
| 採水場所 | 松前町字二越323番地 | | | | 水　　源 | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　9:10 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 10.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 | 環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 89 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陽性 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03 mg/L未満 | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 31.9 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.8 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | 7.9 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 3.5 度 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.5 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 判定 | 原水検査のため判定致しません。 | |
| 備考 | | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 | 水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 | 平成15年厚生労働省告示第261号によります。 |

# 分 析 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | 事業種別 | 江良簡易水道 | | |
| 施 設 名 | 江良簡易水道　着水井 | | | | 検 体 名 | 原水 | | |
| 採水場所 | 松前町字二越323番地 | | | | 水　　源 | | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　9:10 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 10.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 | 環境営業部 |

| 試 験 項 目 | 試 験 結 果 | 基 準 値 |
|---|---|---|
| 嫌気性芽胞菌 | 0 個/100mL | 検出されないこと(　0 個/100mL) |

| | |
|---|---|
| 備考 | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

第 94-218390-221101-800-00486 号



# 水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼社名 | | | | | 事業種別 | 原口簡易水道 | |
| 施 設 名 | 原口簡易水道　導水ポンプ室着水井 | | | | 検 体 名 | 原水 | |
| 採水場所 | 松前町字原口205番地 | | | | 水　　源 | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　8:30 | | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | |
| 天　　候 | 前 日 | 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | |
| | 当 日 | 晴れ | 水　　温 | 12.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 環境営業部 |

| | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 | | 試験項目 | 試験結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 22 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陽性 | 検出されないこと | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | 0.09mg/L以下 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.13 mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | 1mg/L以下 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 32.8 mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | 1mg/L以下 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.04mg/L以下 | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | 0.01mg/L以下 | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.5 mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 | 7.4 | 5.8 ～ 8.6 |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 2.3 度 | 5度以下 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.3 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | 52 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 判定 | 原水検査のため判定致しません。 | |
| 備考 | | |
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 | 水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 | 平成15年厚生労働省告示第261号によります。 |

# 分 析 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年11月01日
発行日　2022年11月04日

松前町水道事業
松前町長　石山 英雄　　様

郵便番号　049-1512
住　　所　北海道松前郡松前町字福山75番地1
電話番号　0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

| 依頼社名 | | | | 事業種別 | 原口簡易水道 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 設 名 | 原口簡易水道　導水ポンプ室着水井 | | | 検 体 名 | 原水 | | |
| 採水場所 | 松前町字原口205番地 | | | 水　　源 | | | |
| 採 水 日 | 2022年11月1日　8:30 | 採 水 者 | 廣川　陸王 | 遊離残留塩素 | | | |
| 天　　候 | 前 日 晴れ | 気　　温 | 13.0 ℃ | | | | |
| | 当 日 晴れ | 水　　温 | 12.0 ℃ | 採水区分 | 他社 | 持込区分 | 環境営業部 |

| 試 験 項 目 | 試 験 結 果 | 基 準 値 |
|---|---|---|
| 嫌気性芽胞菌 | 0 個/100mL | 検出されないこと(　0 個/100mL) |

| 備考 | |
|---|---|
| 試験期間 | 2022年11月1日　～　2022年11月4日 |
| 検査責任者 | 副センター長　今 野　英 明 |

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。